


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

**UNOBLOC**

**G 55 RI**

**G 64 RI**



## **СООТВЕТСТВИЕ**

Котлы **UNOBLOC** соответствуют:

- Газ - Нормы 90/396/СЕЕ
- КПД - Нормы 92/42/СЕЕ (КК)
- Электромагнитная совместимость - Нормы 89/336/СЕЕ
- Низкое давление - Нормы 73/23/СЕЕ.

Уважаемый Клиент,

Благодарим Вас за Ваш выбор напольного котла **UNOBLOC** .

Вы выбрали один из лучших котлов, представленных на рынке отопительной техники. Для правильной эксплуатации, а также достижения максимальной эффективности работы котла просим Вас внимательно прочитать настоящую инструкцию и обращаться к ней в случае возникновения вопросов.

Данная инструкция разделена на 2 части:

- 1) общие сведения и эксплуатация котла пользователем;
- 2) информация для монтажника и техника по установке и обслуживанию котла (первый пуск и последующий сервис).

Данная инструкция содержит важную информацию по установке и эксплуатации.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	4
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ .....	5
ИДЕНТИФИКАЦИЯ .....	6
УСТРОЙСТВО .....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....	8
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА .....	10
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ .....	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	13

### **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ОТВЕТСТВЕННЫЙ) ЗА ОБОРУДОВАНИЕ**

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ .....	14
ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ .....	16
ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ .....	18
ЧИСТКА .....	18
ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	18
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	19

### **МОНТАЖНИК - ТЕХНИК**

ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ .....	20
РАЗМЕРЫ И ВЕС .....	21
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ .....	22
МЕСТО УСТАНОВКИ КОТЛА .....	23
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТАРОМУ ИЛИ ТРЕБУЮЩЕМУ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЮ .....	23
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ .....	24
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ .....	25
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГАЗА .....	27
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДЫМОХОДА .....	28
ЗАПОЛНЕНИЕ И СПУСК ВОДЫ .....	30

### **ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВВОДУ В ЭСПЛУАТАЦИЮ .....	31
ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ .....	31
КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ .....	34
ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ .....	35
ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ .....	36
ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	37
РЕГУЛИРОВКИ .....	37
ПЕРЕХОД С ОДНОГО ТИПА ГАЗА НА ДРУГОЙ .....	39
ДЕМОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ И ЧИСТКА КОТЛА .....	40
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ .....	42

## ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Получая упаковку с котлом необходимо убедиться в целостности и комплектности изделия, в противном случае следует обратиться к торгующей организации.

Установка котла. " " " " " " " " " олжны роводиться квалифицированным" " " " " " " " " 0  
Специалист."производивший"монтаж"котла." " " " в гарантийном талоне /"информация"о"монтаже"изделия."куда"вносятся"данные"о"проведенной"установке и" координат " .

Исключается ответственность производителя за возможный причиненный ущерб людям, животным или предметам, возникший по причине неправильной установки, эксплуатации, регулировки или обслуживания котла. В случае утечки воды необходимо отключить котел, перекрыть водоснабжение и ить об этом сервисный центр.

Периодически проверять, чтобы давление воды в котле было выше 1 бара. В противном случае обратиться в сервисный центр.

Не использование котла в течение долгого времени предполагает выполнение следующих операций:

- выключить котел, повернув выключатель в положение «ВЫКЛ»
- закрыть краны подачи газа и воды
- слить воду из котла в случае возможных заморозков.

Техническое обслуживание котла должно проводиться, по меньшей мере, 1 раз в год.

Данная инструкция является неотъемлемой частью котла. При передаче котла в пользование другому человеку или его перемещении необходимо вместе с оборудованием отдавать данную инструкцию.

## ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Напоминаем, что эксплуатация оборудования, которое работает с использованием газа, электроэнергии и воды, предусматривает соблюдением следующих правил безопасности:

- запрещается эксплуатация котла ребенком или инвалидом.
- запрещается использование котла, бытовых электроприборов при наличии запаха газа или продуктов сгорания. В случае появления запаха газа следует:
  - проветрить помещение, открыв окна и двери;
  - перекрыть подачу газа;
  - срочно вызвать газовую службу для устранения неполадки.
- запрещается прикасаться к котлу мокрыми руками, другими частями тела или находясь босиком;
- техобслуживание или чистку котла, необходимо проводить только после отключения его от сети электропитания, установив внешние выключатели в положение «ВЫКЛ»;
- запрещается дергать, перекручивать, разъединять электрические провода, выходящие из котла, даже если котел отключен от сети;
- запрещается уменьшать или заделывать специально отведенные отверстия для проветривания помещения;
- запрещается подвергать отел оздействию атмосферных осадков. Котел не

предназначен для работы снаружи и не оснащен системой антизамерзания;

- запрещается выключать котел, если внешняя температура может опуститься ниже 0 С (опасность замерзания воды в котле);
- запрещается оставлять легко воспламеняющиеся вещества в помещении, где установлен котел;
- запрещается выбрасывать или оставлять упаковку котла в месте, где ее могут достать дети.



## **ОПИСАНИЕ КОТЛА**

Котлы **UNOBLOC** являются газовым оборудованием с атмосферной горелкой и чугунным первичным теплообменником, предназначенные для отопления помещений. Котлы имеют открытую камеру сгорания (тип B11BS) и оснащены насадкой, гарантирующей правильную эвакуацию продуктов сгорания (дыма) даже в случае непостоянной вытяжки. Они оснащены также термостатом для контроля дымохода. Встроенная горелка сделана из нержавеющей стали, она поддерживает ровное пламя и обеспечивает плавный розжиг. Котел оснащен системой ионизационного контроля пламени. Котлы **UNOBLOC** могут подсоединяться к водонагревателям косвенного нагрева для получения горячей воды и оснащаться терморегуляторами. Благодаря широкой передней панели доступ к внутренним компонентам котла достаточно удобен, что в свою очередь делает установку и обслуживание котла легким и быстрым. Основными техническими особенностями котла являются:

- электронный розжиг с ионизационным контролем пламени;
- медленный регулируемый розжиг;
- газовый клапан с встроенным стабилизатором давления и с двойным затвором для управления горелки;
- термостат регулировки температуры воды в котле;
- термометр, который указывает температуру воды в котле;
- возможность установки термостата окружающей среды или часового программатора.



## УСТРОЙСТВО



- 1 – Панель управления
- 2 – для датчиков
- 3 – Электронный розжига и контроля пламени
- 4 – Газовый клапан
- 5 – Электрод розжига
- 6 – Кран слива
- 7 – Отвод проверки давления на форсунках
- 8 – Горелка
- 9 – Электрод "
- 10 – Смотровое окошко
- 11 – Корпус котла


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	G 55 RI	G 64 RI	
Тип газа	(G20)-(G30/G31)		
Давление газа (номинальное)	(20)-(28-30/37)		мбар
Категория	II2H3+		
Тип камеры	B11BS		
Теплоотдача в топке	61	70.5	кВ
Полезная мощность кВ	55	63.5	кВ
Полезная отдача	90.2	90.1	%
Потери в дымоходе	1.1	1.2	%
Потери в дымоходе при работающей горелке	8.5	7.4	%
Температура газов (дельта Т)	115	125	С
Расход дыма (*)	0.045	0.044	кг/сек
СО2	4.9	5.8	%
СО(*)	<40		мг/кВч
NOx(*)	<260		мг/кВч
Разряд NOx	1		
Потери давления (Дельта Т 10С)	37	44	мбар
Потери давления (Дельта Т 15С)	16	19	мбар
Потери давления (Дельта Т 20С)	9	10	мбар
Объем воды в котле	28.5	33	л
Максимальное рабочее давление	3		бар
Допустимая максимальная температура подачи	110		С
Минимальная температура возврата	40		С
Электроснабжение	230-50		В-Гц
Максимальная электрическая мощность	23		Вт
Степень электрозащиты	XOD		IP
Форсунки размер	4.60	5.00	мм
Форсунки кол-во	2		п

Указанные показатели были получены при использовании газа G20.

(\*) показатели относятся к продуктам сгорания, не содержащим кислорода, и атмосферным давлением на уровне моря.

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



**MI** - Подача теплоносителя в систему

**RI** - Возврат

**GAS** - Подача газа

1 – Кран слива


2 – Датчик" ермостата регулировки температуры отопления

3 – Датчик температуры отопления

4 – Датчик аварийного термостата

### Потеря напора воды в котле


Котлы **UNOBLOC** не оснащены насосом, необходимым для работы котла. Для выбора размеров насоса необходимо учесть потери напора воды в котле, с использованием графика:



### **ВНИМАНИЕ!!!**


При первом пуске и, по крайней мере раз в год, необходимо проверять обороты вала насоса поскольку, особенно в периоды длительного перерыва в работе, осадок и различные отложения могут мешать его нормальной работе.

Перед снятием заглушки с насоса, необходимо предусмотреть защиту электрических компонентов, находящихся внизу, от возможного попадания воды.



**Запрещается запускать в работу насос при отсутствии теплоносителя в системе!!!**

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



IG – Основной выключатель

FU - Предохранитель (6,3 А)

E/I – Селектор Лето/Зима

TF – Термостат температуры дыма<sup>1\*</sup> +

TS – Аварийный термостат  
(110°C 0/-6) (\*)

LV – Индикатор электроснабжения

SB – Кнопка снятия блокировки горелки

LR – Индикатор блокировки горелки

TR – Термостат регулировки температуры воды в котле (33-82°C ±3) (\*)

(\*) сертифицирован


CO1/CO1A – соединительные разъемы 12 контактов

AP – Блок розжига и контроля пламени

ER – Электрод контроля пламени

EA – Электрод розжига  
VG – Газовый клапан  
PI – Насос (устанавливается дополнительно монтажником)  
MO1- Клеммная коробка

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 – Селектор Лето / Зима (\*)
  - 2 – Основной выключатель  
OFF Выключен  
ON Включен
  - 3 – Термостат котла  
Позволяет задавать температуру воды в котле.
  - 4 – Термометр котла  
Показывает температуру воды в системе отопления.
  - 5 – Ручная разблокировка аварийного термостата"  
Позволяет перезапустить котел после включения аварийного термостата.  
Находится под защитным съёмным колпачком.
  - 6 – Ручная разблокировка термостата  
Позволяет перезапустить котел после срабатывания термостата  
Находится под защитным съёмным колпачком.
  - 7 – Индикатор блокировки горелки (красный)  
Включается в случае блокировки горелки.
  - 8 – Индикатор электроснабжения (зеленый)  
Включается при включении котла, указывая на подачу электропитания.
  - 9 – Разблокировка горелки  
Позволяет перезапустить котел после блокировки горелки.
- (\*) Горячее водоснабжение возможно только при подсоединении к котлу косвенного нагрева.

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Первый ввод в эксплуатацию котлов **UNOBLOC** должен осуществляться авторизованным сервисным центром после чего котел может работать автономно. Сервисный центр должен поставить в известность пользователя, как ответственного за котел о том, что он в некоторых случаях, может самостоятельно перезапустить котел без вызова специалиста сервисного центра. Например, после долгого отсутствия.

В таких случаях необходимо произвести следующие действия:


- Проверить, чтобы краны подачи газа и воды в котле были открыты




- Проверить, чтобы давление в гидравлической системе без нагрева было не ниже 1 бара, но и не выше допустимой для данной модели нормы. В противном случае необходимо связаться с сервисным центром.




- Отрегулировать желаемую температуру (~20 °C) комнатным термостатом или, если котел оснащен часовым программатором, проверить, чтобы он функционировал и был отрегулирован (~20 °C)




- Поставить выключатель в положение «включен»




- Выставить желаемую температуру на термостате котла
- Выставить селектор Лето/Зима в положение «Зима»



- Нажатием кнопки выключателя на панели управления убедиться, что зажглась зеленая лампочка




Котел запустится, и будет работать до тех пор, пока не достигнет заданной температуры. В случае появления неполадок при розжиге или работе котла произойдет аварийная остановка, при которой загорается красная лампочка на панели управления.



В случае отсутствия розжига горелки необходимо выполнить следующее:


Подождать около 1 минуты, затем:

- нажать кнопку «разблокировки горелки», расположенной на панели управления
- подождать, пока пройдет фаза запуска до розжига пламени.



В случае, если неполадка не устранена, проверить следующее:

- подождать около 5 минут, снять колпачок и
- подождать, пока пройдет фаза запуска до розжига пламени.



"ермостата тяги, выполнив

термостат (С)


### **ВНИМАНИЕ!!!**

Если термостат тяги постоянно срабатывает, необходимо убедиться" " , что дымоход не засорен и правильно подсоединен.

### **ВАЖНО**

Включение термостата "вызывает остановку котла без каких-либо индикаций на панели управления. После включения аварийного термостат для возобновления работы котла необходимо выполнить следующее:


- подождать, чтобы температура котла опустилась ниже 80 С
- снять колпачок аварийного термостата
- нажать на кнопку" "
- подождать, пока пройдет фаза запуска до розжига пламени.




### **ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

В случае отсутствия хозяина (пользователя) в течение коротких периодов времени: на выходных, (кратковременные отъезды и т.д.) и внешней температуре выше 0 С следует поступать следующим образом:

- поставить основной выключатель в положение «выключен» и проверить выключение зеленой лампочки на панели управления




- поставить общий выключатель в положение «ВЫКЛЮЧЕН»



**Если внешняя температура может опуститься ниже 0С, то выше описанные действия исключены.**

Необходимо:


- установить термостат котла, как указано на рисунке
- отрегулировать термостат окружающей среды на 10С или активировать программу антизамерзания.




## ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В случае длительного отсутствия эксплуатации котла необходимо проделать следующее:


- поставить основной выключатель в положение «выключен» и проверить выключение зеленой лампочки на панели управления



- поставить общий выключатель в положение «выключен»



- закрыть краны подачи газа и воды.



**!!! СЛИТЬ ВОДУ ИЗ КОТЛА, ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКОВ.**

## ЧИСТКА

Для очистки поверхности котла можно использовать смоченную в мыльной воде ткань. Для удаления стойких пятен рекомендуется использовать раствор: 1/2 воды + 1/2 денатурата. После удаления загрязнений следует насухо вытереть котел.

**!!! Чистка камеры сгорания и дымохода должна проводиться квалифицированным техническим специалистом. Запрещается использовать абразивные вещества, бензин. Запрещаются какие-либо действия по очистке котла до его отключения от сети питания и газа.**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Авторизованные сервисные центры осуществляют ежегодное обслуживание котла, а также предоставляют информацию касательно дальнейшего обслуживания, что гарантирует:

- большую безопасность;
- соблюдение действующего законодательства;
- избежание серьезных взысканий в случае контроля.

**ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Продавец \_\_\_\_\_

Ф.И.О \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Монтажник \_\_\_\_\_

Ф.И.О \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Ф.И.О \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата	Ремонт	Дата	Ремонт

Поставщик газа \_\_\_\_\_

Ф.И.О \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата	Доставленное кол-во						

## ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


Котел доставляется на деревянной паллете."

" " " " "

0


Внутри упаковки вместе с котлом в пластиковом "конверте" находятся:

- инструкция
- сертификат гидравлических испытаний
- подъемные скобы.



**!!! Инструкция является неотъемлемой частью котла, поэтому рекомендуется внимательно ее прочитать и хранить в доступном месте.**

## РАЗМЕРЫ И ВЕС



Описание	G 55 RI	G 64 RI	Единица измерения
Р - глубина	712	795	мм
Н - высота	1475	1475	мм
Вес нетто	190	225	кг
Вес с упаковкой	207	243	кг


## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Сняв с котла упаковку, необходимо выполнить следующее:


- снять винты, которые крепят котел к деревянной паллете
- снять переднюю (1) и верхнюю (2) стенки корпуса



- снять передний винт (3) с передней части с верхней тяги (5)
- вставить одну из двух подъемных (4) в тягу (5)
- закрутить гайку (3), снятую перед этим




- снять задний винт (6) с задней части с верхней тяги (7)
- вставить вторую подъемную (7) в тягу (8)
- закрутить гайку (6), снятую перед этим



!!! Подъемные должны располагаться по диагонали друг к другу.

- поднять котел с помощью трубы 1"(9), вставленной в подъемных .



После перемещения котла следует демонтировать скобы, закрутив в конце гайки (3) и (6).

**!!! Используйте специальную защиту по предотвращению несчастных случаев. Запрещается выбрасывать в непредназначенные места или оставлять вблизи от детей упаковку от котла, т.к. она может являться источником опасности.**

### **МЕСТО УСТАНОВКИ КОТЛА**

Котлы **UNOBLOC G 55 RI** и **G 64 RI** предназначены для установки в специально технически оснащенных местах.

!!! Необходимо учитывать при установке наличие места для установки соответствующих устройств безопасности и регулировки, а также для осуществления последующего обслуживания котла.

!!! Проверить, чтобы степень электрической защиты оборудования соответствовала характеристикам помещения установки.

!!! В случае, если котел работает на газу, вес которого больше веса воздуха, электрические части, устанавливаемые снаружи, должны быть установлены на высоте более 500 мм от земли. Запрещается устанавливать котлы вне помещения, т.к. они спроектированы для работы в помещении.

### **УСТАНОВКА НА СТАРОМ ИЛИ ТРЕБУЮЩЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИИ**

В случае установки котлов **UNOBLOC** на старом или требующем модернизации оборудовании проверить, чтобы:

- дымоход выдерживал температуру продуктов сгорания, был спроектирован и установлен согласно существующим нормам, был максимально прямолинейным, герметичным, изолированным и чтобы в нем не было заужений и сужений.

- электропроводка была установлена согласно действующим нормам квалифицированным специалистом.

- подвод газа соответствовал нормам.

- расширительный бак обеспечивал полное поглощение жидкости.

- расход, давление и направление потока насоса были соответствующими.

- устройство должно быть чистым, без грязи и отложений, герметичным и развоздушенным.


- была предусмотрена система управления, когда подаваемая вода отличается некоторыми особенностями (в качестве информации можно использовать ниже приведенные данные).

ПОКАЗАТЕЛИ	
рН	6-8
Электрическая проводимость	Меньше 200мV/см(25С)
Ионы хлора	Меньше 50 ppm
Ионы серной кислоты	Меньше 50 ppm
Железо	Меньше 0,3 ppm
Щелочность	Меньше 50 ppm
Жесткость	Меньше 35 F
Ионы серы	Нет
Ионы аммиака	Нет
Ионы кремния	Меньше 30 ppm

**!!! Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный из-за неправильной установки дымохода.**

### ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Котлы **UNOBLOC** спроектированы для отопления и горячего водоснабжения при дополнительном подключении бойлера косвенного нагрева. Внизу приведены основные характеристики гидравлического подсоединения.




Описание	G 55 RI	G 64 RI	
Подача	1" 1/4F	1" 1/4F	диаметр
Возврат	1" 1/4F	1"1/4F	диаметр

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Котлы **UNOBLOC** выходят с завода полностью оснащенными соединительными проводами, их необходимо только подключить к сети электрического питания, насосу и другим возможным устройствам.


Для доступа в клеммную коробку панели управления необходимо:

- снять верхнюю панель котла
- снять защитную крышку(1) с обшивки, открутив 2 винта




- термостат окружающей среды и/или часовой программатор подсоединяются, как указано ниже на электрической схеме

-подсоединение электропитания



-подсоединение комнатного термостата



! при подключении комнатного термостата, необходимо снять перемычку" " 4-5.  
!контакты комнатного термостата должны быть исправными и выдерживать напряжение 230 В-50 Гц.

!!! Обязательно:

1. использование магнитно-термического выключателя с линейным разъединителем (контакты должны быть открыты минимум на 3 мм);
2. при подсоединении следует учитывать . Заземляющий провод должен быть длиннее проводов питания на 2 см;
3. использовать провода с сечением большим или равным 1,5 мм<sup>2</sup> со стопорами штекера.
4. предварительно читать инструкцию по электрическому подсоединению при каком-либо вмешательстве;
5. подсоединять котел к исправному устройству заземления.


Запрещается использовать газовые или водопроводные трубы для заземления. Запрещается проводить провод комнатного термостата, вблизи нагреваемых поверхностей (труба подачи теплоносителя). Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный отсутствием заземления и несоблюдением указаний, изображенных в схемах данной инструкции.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Подключение котлов **UNOBLOC** к определенному типу газа, будь то **G20** или **G30/31**, должно осуществляться в соответствии с существующими нормами монтажа. Перед подключением необходимо убедиться:

- чтобы тип газа соответствовал типу, указанному на спецификации к котлу
- трубы были тщательно прочищены.

Рекомендуется поставить на газоснабжение фильтр соответствующих размеров, т.к. при подаче газа в газовый клапан могут попасть твердые частицы.



Устройство газоснабжения должно соответствовать мощности котла и быть оснащено всеми устройствами безопасности, предусмотренными действующими нормами. После подключения необходимо проверить герметичность соединений.

## ДЫМОХОД И ЭВАКУАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ


Дымоход и соединение с дымоходом должны соответствовать существующим нормам установки. Обязательным является использование целых влагостойких, термостойких и герметичных труб и соединений.

! Неизолированные дымоходы являются потенциальным очагом опасности.

! Герметическая обработка соединений должна проводиться термостойкими (минимум 250С) материалами, например: гипс, мастика, силиконовые материалы).

! Котлы UNOBLOC оснащены термостатом тяги, расположенным внутри вытяжки, который в случае увеличения массы продуктов сгорания прерывает своевременно работу котла

Запрещается заделывать или уменьшать размеры отдушин для доступа к котлу свежего воздуха для горения.




Описание	G 55 RI	G 64 RI	
A	260	302	мм
oi	182	182	о


Котлы UNOBLOC требуют установки прерывателя тяги (колпака), который поставляется вместе с котлом.

Для его установки необходимо:

- расположить хомут (С) на верхней панели соответственно отверстию для вытяжки
- вставить колпак (В) в хомут (С), ранее расположенный в отверстии для вытяжки




- установить термостат тяги (S), расположенный на задней стенке котла, в отверстие колпака и закрепить его гайкой.




## ЗАПОЛНЕНИЕ И СЛИВ

Для котлов **UNOBLOC** необходимо" редуспотреть систему по заполнению котла, которая включается в контур возврата "




## ЗАПОЛНЕНИЕ

- Перед заполнением котла - проверить, чтобы кран слива (1) был закрыт




- Открыть воздухоотводчики системы
- Заполнять котел до появления на манометре показателя 1,5 бар
- Закреть ранее открытые устройства.



## СЛИВ

Перед сливом следует установить общий и основной выключатели в положение «OFF».



- Закрывать воздухоотводчики
- Подсоединить пластиковую трубу к выходу сливного краника (1) котла и открыть его.

## ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ


Перед пуском и первым тестированием котла необходимо снять заднюю стенку котла и проверить, чтобы:

- Соответствующие "раны" "подачи газа" открыты
- Тип и "давление" соответствовали характеристикам данного котла
- Давление в холодном состоянии в системе отопления было **1/3.7 бара**, а также чтобы в "не было воздуха
- Все электрические подсоединения котла были правильно выполнены
- Был правильно установлен дымоход.


## ПЕРВЫЙ ПУСК

После подготовки котла для первого пуска необходимо выполнить следующее:

- Отрегулировать желаемую температуру (~20 °С) комнатным термостатом или, если котел оснащен часовым программатором, проверить, чтобы он функционировал и был отрегулирован (~20 °С)




- Поставить выключатель в положение «включен»




- Выставить желаемую температуру на термостате котла

- Выставить селектор Лето/Зима в положение «Зима»




- Нажать кнопку выключателя на панели управления" убедиться, что зажглась зеленая лампочка



Котел запустится, и будет работать до тех пор, пока не достигнет заданной температуры.


В случае появления неполадок при розжиге или работе котла произойдет аварийная остановка, при которой загорается красный индикатор на панели управления.



В случае отсутствия розжига горелки необходимо выполнить следующее:


Подождать около 1 минуты, затем:

- нажать кнопку «разблокировки горелки», расположенную на панели управления
- подождать, пока пройдет фаза запуска до розжига пламени.



В случае, если неполадка не устранена, проверить состояние термостата тяги, выполнив следующее:

- подождать около 5 минут, снять колпачок и разблокировать термостат (С)
- подождать, пока пройдет фаза запуска до розжига пламени.




### **ВНИМАНИЕ!!!**

Если термостат тяги постоянно срабатывает, необходимо проверить, что дымоход не засорен и правильно подсоединен.

### **ВАЖНО**

Срабатывание термостата панели управления. После необходимо выполнить следующее:

- "вызывает остановку котла без каких-либо индикаций на термостата
  - "для возобновления работы котла
- подождать, чтобы температура котла опустилась ниже 80 С
  - снять колпачок термостата"
  - нажать на кнопку "разблокировки"




- подождать, пока пройдет фаза запуска до розжига пламени.


## КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В время запуска следует убедиться, что котел " " , переключается в "режимы работы" \$ 1 " :


- изменении "термостата котла
- нажатии на главный выключатель на панели управления котла



- изменении комнатного термостата или часового программатора




Проверить полную остановку работы котла, поставив общий выключатель в положение «OFF».



Если все правильно работает, то необходимо перезапустить котел и проверить котел на срабатывание термостата тяги.


Отверстие для забора на анализ продуктов сгорания должно быть сделано на прямолинейном участке дымоходного канала, расположенного на расстоянии 2 диаметров от выхода колпака"(см. действующие нормы).




### **ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

В случае отсутствия хозяина (пользователя) в течение коротких периодов времени: на выходных, (кратковременные отъезды и т.д.) и внешней температуре выше 0 С следует:

- поставить основной выключатель в положение «выключен» и проверить выключение зеленой лампочки на панели управления





- поставить общий выключатель в положение «выключен»



Если внешняя температура может опуститься ниже 0С, то выше описанные действия исключены.

Необходимо:


- установить термостат котла, как указано на рисунке
- регулировать комнатный термостат а 30С или активировать программу "антизамерзания".




### ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В случае длительного перерыва" эксплуатации котла необходимо следующее:


- поставить основной выключатель в положение «выключен» и проверить выключение зеленой лампочки на панели управления



- поставить общий выключатель в положение «выключен»



- закрыть краны подачи газа и воды.




**!!! СЛИТЬ ВОДУ ИЗ КОТЛА, ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАМОРОЗКОВ.**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом операций по обслуживанию котла необходимо:

- Поставить общий выключатель, а также основной выключатель на панели управления в положение «ВЫКЛ»



- Закрывать краны подачи газа.

**!!! После окончания операций по обслуживанию необходимо произвести операции согласно рекомендациям по проверке правильного функционирования котла.**

## РЕГУЛИРОВКИ

Котлы **UNOBLOC** поставляются подготовленными к использованию газа (метан) G20, что указано на табличке с характеристиками котла, а также с характеристиками в ниже приведенной таблице параметров с погрешностью +/- 5%. Регулировки необходимо осуществлять при проведении очередного технического обслуживания или после замены газового клапана.

**! Регулировки котла должен проводить только авторизованный сервисный центр.**


Параметры		G 55 RI	G 64 RI
Индекс Wobbe (15С-103 мбар)	МДж/м <sup>3</sup>	45,7	
Номинальное давление при подаче	мбар	20	
кол-во форсунок диаметр (мм)		2	2
		4,60	5,00

Расход газа (при 15С – 103 мбар)	м3/ч	6,40	7,40
Давление на форсунках	мбар	12,5	12,8

### ДАВЛЕНИЕ НА ФОРСУНКАХ


При осуществлении регулировки необходимо:

- отвинтить винты " " давления (А) и подсоединить манометр



- запустить котел, как описано в главах **Подготовка к первому пуску и Первый пуск**.

- проверить, чтобы " " давления газа на форсунках соответствовало приведенному в выше указанной таблице, для достижения необходимого значения." " " .  
надо снять защитный колпачок (В) и " " винт регулировки.



По окончании регулировок следует отсоединить манометр и затянуть винт " " давления (А).

## ПЕРЕВОД С ОДНОГО ТИПА ГАЗА НА ДРУГОЙ

Котлы UNOBLOC предназначены для подключения метана G20 и могут быть переведены на газ типа G30-G31 при помощи специального " ", который заказывается отдельно.

! Перевод на другой тип газа осуществляется только авторизованным сервисным центром и квалифицированным специалистом.


! Для " " необходимо руководствоваться инструкцией, " " .

! После перевода на другой тип газа, необходимо отрегулировать заново котел, следуя ниже приведенным инструкциям и прикрепить к котлу этикетку с указанием типа газа, вложенную с инструкцией в упаковку комплекта.

Параметры		G 55 RI		G 64 RI	
		G 30	G 31	G30	G31
Индекс Wobbe (при 15С-103 мбар)	МДж/м <sup>3</sup>	80,6	70,7	80,6	70,7
Номинальное давление при подаче	мбар	28-30	37	28-30	37
Основная горелка	кол-во форсунок	2			
	диаметр форсунок	2,60	2,60	2,85	2,85
Расход газа (при 15С – 103 мбар)	кг/ч	4,50	4,50	5,60	5,60
Давление в форсунках	мбар	24	30	25,5	34,5

## ДЕМОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ И ЧИСТКА КОТЛА

Перед началом обслуживания или чистки котла необходимо выключить котел, установив общий и основной выключатели котла в положение «OFF».



### ВНЕШНЯЯ ОЧИСТКА КОТЛА


Чистка внешнего корпуса котла и панели управления должна проводиться с помощью куска материи, смоченной в мыльном растворе. В случае стойких пятен и загрязнений можно использовать 50% раствор денатурата. После окончания чистки следует вытереть котел насухо.

!!! Не использовать абразивные вещества и растворители.


### ВНУТРЕННЯЯ ЧИСТКА КОТЛА

Перед демонтажем узлов закрыть кран подачи газа.


- Снять трубу дымохода (1)
- Открыть и снять заднюю (3) и верхнюю(2) панели котла



- Отсоединить газовый клапан, сняв гайку(4)
- Снять гайки (5) крепления горелки и вытащить ее



-Снять крышку (6) с вытяжного" , отвинтив крепежные гайки



-Использовать ерш или подобное приспособление для удаления загрязнений из каналов теплообменника, внутренних поверхностей и горелки.

После окончания обслуживания и чистки, провести все выше указанные действия в обратном порядке и проверить герметичность соединений.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Запах газа "....." "	газа "....."	роверить герметичность соедине "
Запах несгоревшего газа	Контур дымохода	Проверить: -герметичность соединений -отсутствие засорений -качество процесса сгорания
Конденсат на трубах дымохода	Низкая температура дыма	Проверить регулировки сгорания и расход газа
Нерегулярное сгорание	Давление газа в горелке	Проверить регулировку
	Установленные форсунки	Проверить диаметр
	Очистка горелки и теплообменника	Проверить условия
	Проходы теплообменника засорены	Проверить очистку проходов
Запаздывание розжига с пульсацией в горелке	Давление газа в горелке	Проверить очистку проходов
Котел загрязняется очень быстро за короткое время	Сгорание	Проверить цвет пламени Проверить регулировку давления
Горелка не работает при запросе на отопление	Поломка термостата котла или датчиков	Проверить
	Включение предохранительного термостата	Перезапустить
	Включение термостата дымохода (зажигается красная лампочка на устройстве розжига и контроля пламени и на панели управления)	Проверить дымоход
	Заблокировано устройство розжига и контроля пламени (зажигается красная лампочка на устройстве розжига и панели управления)	Проверить
Котел не включается	Нет электроснабжения (зеленая лампочка не горит)	Проверить: - электросоединения - предохранитель
Котел не достигает заданной температуры	Загрязнен	Почистить
	Недостаточная производительность горелки	Проверить регулировки горелки
	Регулировки котла	Проверить правильность работы котла

		Проверить работу термостата котла на максимуме
Котел блокируется	Регулировки котла	Проверить правильность работы котла Проверить электропровода Проверить положение "колбы атов
	Недостаточно воды	Проверить клапан отдушины Проверить давление в контуре отопления
Котел достиг заданной температуры, но система отопления холодная	Воздух в системе отопления	Удалить воздух из котла
	Насос неисправен	Разблокировать насос Заменить насос Проверить питание на насос
	Давление в котле	Проверить давление Проверить редуктор давления
	Расширительный бак	Проверить функционирование

### **Merloni TermoSanitari S.p.A.**

Viale Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (AN) - Italia  
tel. 071/720051 (centralino) - fax 071/7100275

Merloni TermoSanitari S.p.A., постоянно совершенствуя свою продукцию, сохраняет за собой право изменять приведенные в этой документации данные в любой момент и без предупреждения. Данная документация носит информативный характер и не может рассматриваться в качестве контракта в отношении третьих лиц.